

電気通信大学における免震・制振用オイルダンパーの使用状況について

平成30年10月23日付で国土交通省より発表された「光陽精機㈱が製造し(株)川金コアテックが出荷する免震・制振用ダンパーの試験値書換え」を受け、本学の全建物を調査しましたので、その結果を報告いたします。

制振用オイルダンパーについては、以下の3棟に設置されていることが判明いたしました。
免震用オイルダンパーが設置されている建物は有りません。

団地名	建物名	建設年	改修年	構造階	面積	ダンパー数
調布	東2号館	1969年	2009年	鉄筋コンクリート造 地上6階地下1階	4,121㎡	28基
調布	西2号館	1972・1973年	2013・2014年	鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階地下1階	8,020㎡	44基
調布	西4号館	1975年	2010年	鉄筋コンクリート造 地上6階地下1階	2,261㎡	16基

※ 制振用オイルダンパーは、改修年に設置しています。

本学に設置された制振用オイルダンパーが基準に適合し、安全性が確保された製品であるのかメーカーに対して確認をしているところですが、本日時点での回答は届いていません。

建物の安全性について、国土交通省に確認したところ、建物の耐震性については制振用オイルダンパーのみに依存しているものではないため、建物に重大な影響が生じるおそれはないと考えられる、との回答を得ました。

しかし、施設を利用する人の安全に大きくかわる問題でありますので、メーカーに対し責任を持って早急に対応をするよう強く要請しております。

※平成30年10月16日に国土交通省より発表されたKYB(株)及びカヤバシステムマシナリー(株)が製造した「免震・制振オイルダンパーの国土交通大臣認定等への不適合」については、本学には対象製品の設置は無いことを確認しています。

本件に関する問い合わせ先
電気通信大学総務部施設課
TEL : 042-443-5053